

令和3年度

測定結果（第2不燃物埋立場）

採取年月日		令和4年1月17日（木）			
		原水	放流水	観測井戸3	観測井戸2
ダイキシン類濃度	実測濃度 (pg/L)	10	0.6	12	2.4
	毒性等量 (pg-TEQ/L)	0.000096	0.000018	0.031	0.024
基準値 (pg-TEQ/L)	排水基準	-	10	-	-
	環境基準	-	-	1	1
評価（適合：○、不適合：×）		-	○	○	○