

刈契第50号

平成30年1月17日

各 位

刈谷市長 竹 中 良 則

(公 印 省 略)

建設工事及び委託業務等における安全管理の徹底について(通知)

平成29年12月29日(金)本市内において、下水道マンホール内での作業中に委託先作業員が硫化水素中毒の疑いにより、死亡する事故が発生しました。

下水道管路施設は、労働安全衛生法等で硫化水素中毒又は酸素欠乏症にかかる恐れのある場所とされているため、作業を行う際は、酸素欠乏症等防止規則で定められた作業方法及び作業環境の整備に関して適切な措置を講じる必要があります。

今回の事案に限らず、各現場作業におかれましては、今一度、安全管理の徹底と関係法令等の遵守により事故防止策を講じるよう指導の徹底をお願いいたします。

連絡先 総務部契約検査課検査係

電 話 0566-62-1003

F A X 0566-27-9652