

新旧対照表

○技術提案書作成要領及び様式集（1回目変更）

新	旧
<p>P42 ※一部抜粋</p> <p>第1 4 (2) 要求する機能</p> <p>⑤浸水対策</p> <p>更新対象の施設については、計画水位（EL+9.00m）に対し、施設稼働の継続に十分な浸水対策を行うこと。</p>	<p>P42</p> <p>第1 4 (2) 要求する機能</p> <p>⑤構造物及び設備の耐用年数</p> <p>更新対象の施設については、計画水位（EL+9.00m）に対し、施設稼働の継続に十分な浸水対策を行うこと。</p>